

Białystok, dnia 04-04-2019 r.

Zamawiający
Opera i Filharmonia Podlaska
– Europejskie Centrum Sztuki
w Białymstoku
ul. Odeska 1
15 – 406 Białystok

Wykonawcy (uczestnicy postępowania)

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego

Sprawa: DZ.261.6.PP.3.2019

Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem jest usługa wykonania prac naprawczych mających na celu usunięcie przyczyn przecieków wody stwierdzonych przez Operę w budynku Opery przy ul. Odeskiej 1 oraz naprawę usterek spowodowanych tymi przeciekami

Pytanie nr 1

Ze względu, iż nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich prac proszę o zmianę określenia "wszystkich" (paragraf 1 pkt 4 ppkt4.3) - obawiamy się że w tej kwocie i terminie nie damy rady - może "uzgodnionych"?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału II ust. 4 lit. c) Zapytania ofertowego w następujący sposób:

c) stropodach (skłon) od strony północnej

Lokalizacja potencjalnie nieszczelnych miejsc na części skłonu, która jeszcze nie była poddana pracom naprawczym, będzie polegała na odkopaniu z warstwy gleby uzgodnionych z Zamawiającym świetlików, słupków balustrad oraz pozostałej infrastruktury znajdującej się na stropie. Należy dokonać oceny stanu warstwy izolacji przeciwwodnej i uzgodnić z Zamawiającym zakres dalszych prac naprawczych.

Analogiczna zmiana zostanie dokonana w treści paragrafu 1 ust. 4 punkt 4.3. projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Z up. DYREKTORA
Sylvia Lubinska
Kierownik Biura Promocji,
Obsługi Widzów / Marketingu
.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)